

## パッケージ型消火設備の設置基準

		I 型				II 型			
		耐火建築物 (6階、3,000m <sup>2</sup> 以下)		耐火建築物以外 (3階、2,000m <sup>2</sup> 以下)		耐火建築物 (4階、1,500m <sup>2</sup> 以下)		耐火建築物以外 (2階、1,000m <sup>2</sup> 以下)	
		延べ面積m <sup>2</sup>	4階以上 床面積m <sup>2</sup>	簡易耐火 延べ面積m <sup>2</sup>	木造、他 床面積m <sup>2</sup>	延べ面積m <sup>2</sup>	4階以上 床面積m <sup>2</sup>	簡易耐火 延べ面積m <sup>2</sup>	木造、他 床面積m <sup>2</sup>
(1)	イ 劇場、映画館、演芸場、観覧場 ロ 公会堂、集会場	1,500～3,000	300～3,000	1,000～2,000	500～2,000	1,500	300～1,500	1,000	500～1,000
(2)	イ キャバレー、ナイトクラブ等	2,100～3,000	450～3,000	1,400～2,000	700～2,000		450～1,500	1,000	700～1,000
	ロ 遊技場、ダンスホール								
	ハ 性風俗営業店舗等 ニ カラオケボックス等								
(3)	イ 待合、料理店等 ロ 飲食店	2,100～3,000	450～3,000	1,400～2,000	700～2,000		450～1,500	1,000	700～1,000
(4)	百貨店、マーケット、展示場等								
(5)	イ 旅館、ホテル、宿泊所 ロ 寄宿舍、下宿、共同住宅								
(6)	イ 病院、診療所、助産所	1,000～3,000	450～3,000	1,000～2,000	700～2,000	1,000～1,500	450～1,500	1,000	700～1,000
	ロ 認知症高齢者グループホーム、 老人短期入居施設、特別養護老人ホーム等								
	ハ 老人デイサービスセンター、 小規模多機能型居宅介護施設等 ニ 幼稚園又は特別支援学校								
(7)	小・中・高等学校、大学、各種学校	2,100～3,000	450～3,000	1,400～2,000	700～2,000		450～1,500	1,000	700～1,000
(8)	図書館、博物館、美術館								
(9)	イ 蒸気・熱気浴場など ロ イ以外の公衆浴場								
(10)	車輛停車場、船舶・航空機発着場	3,000	600～3,000	2,000	1,000～2,000		600～1,500	1,000	
(11)	寺社、寺院、教会等								
(12)	イ 工場、作業場 ロ 映画スタジオ、テレビスタジオ								
(13)	イ 自動車車庫、駐車場								
	ロ 航空機格納庫								
(14)	倉庫	3,000	600～3,000	2,000	1,000～2,000		600～1,500	1,000	
(15)	前各項に該当しない事業所								
(16)	イ 特定防火対象物の複合用途防火対象物 ロ イ以外の複合用途防火対象物								
(16)の2	地下街								
(16)の3	準地下街								