

## 防災提案

### ご提案 1 消火器の周囲には物を置かない。

消火器の前に物が置かれているのが見受けられます。

#### <コメント>

消火器は直ぐに使用できないと、初期消火の遅れにつながります。迅速な消火活動のためにも、消火器の前には物を置かないことをお勧めします。



### ご提案 2 消火ポンプ室内の可燃物を撤去する。

消火ポンプ室内において、可燃物が散乱もしくは高積みされている箇所が見受けられます。出火の際には、延焼拡大の要因となります。

#### <コメント>

延焼リスクを軽減させるために、可燃物を極力置かないことをお勧めします。

